



タンク本体寸法公差：±1.5%			
付属品取付位置は平面図による。			
フランジ規格：JIS		製作数：1基	
フィッティング材質		P E ・ A L ・ S S	
ガスケット	フィッティング用	天板	EPDM ・ FKM
		側面	EPDM ・ FKM
	フランジ用	天板	EPDM ・ FKM
		側面	EPDM ・ FKM
= 普通フランジ (PE) は、JIS10に相当とする。			



*ホールハーフ：KITZ製 400型T ホールハーフ

品番	名称	サイズ	材質	個数	摘要
N-3	ゲージ	φ13x9		1	フープ式液面計
N-2	エア抜き	65 ^A	PE/PVC	1	L型パイプ付一式
N-1	液出口	65 ^A	AL/SS	1	フィッティング・六角コナル・ホールハーフ付
3	吊り金具	M12	SS	4	アイボルト
2	マンホール	φ500	PE	1	捻込式
1	タンク	10m ³	PE	1	(茶) t=14

納入先					
設計	製図	検図	承認	名	WT-10000
	一戸				
年月日	2026.03.09	尺度	1/25	称	製品図
北海道スイコー株式会社				図番	124001-08△